



Christian Schmidt Lund
Skodborg Kirkevej 5
6630 Rødding

TEKNIK & MILJØ

Natur & Vandmiljø - Grundvand

Dato: 3. april 2024

Sags nr.: 23/17846

CPR/CVR-nr.:
29370850

Kontaktperson:
Bodil Petersen

Dir. tlf.: 7996 6254

E-mail: teknik@vejen.dk

Anlægs ID V40-117418 JUP

TILLADELSE (fornyelse) til indvinding af indtil 30.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen **Haderslevvej 19, 6630 Rødding**. Boringen er placeret på matr.nr. 1214a, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Tilladelse og vilkår

På baggrund af nedenfor anførte oplysninger meddeler Vejen Kommune i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 22¹ tilladelse til indvinding af grundvand på følgende vilkår:

1. Der indvindes fra boring DGU nr. 132.652 med maks. 30.000 m³ pr. år og maks. 50 m³ pr. time.
2. Tilladelsen omfatter vanding af ca. 45 ha afgrøder.
3. Tilladelsen udløber **den 30. april 2029**.
4. Ved hver vandingssæsons afslutning skal der foretages en indberetning af den indvundne vandmængde.
5. Der udlægges et beskyttelsesareal omkring boringen med en radius på 5 m. Indenfor beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for beskyttelsesarealet.
6. Boring og råvandsstation skal opfylde kravene i henhold til Bekendtgørelse om udføring og sløjfning af boringer og brønde på land, kapitel 2². Boringen sikres mod grundvandsforurening som beskrevet i anførte bekendtgørelse.

¹ LBK nr. 602 af 10/05/2022

² BEK nr. 1260 af 28/10/2013

7. Anlægget skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Oplysningerne skal opbevares i 5 år og på forlangende indsendes til Vejen Kommune. **Bestemmelserne om målemetode kan til enhver tid ændres af kommunalbestyrelsen.**

Supplerende bemærkninger:

Denne tilladelse erstatter tidligere vandindvindingstilladelse meddelt af Vejen Kommune den 30. april 2019 (Sagsnr. 18/37145).

Tilladelsen gælder kun for en periode på 5 år pga. boringens afstand til målsat vandløb.

Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, hvis vilkårene ikke overholdes.

Ansøgning

Der søges om: fornyet tilladelse til vandindvindingen til ca. 45 ha afgrøder

Sagsbehandling

Den tidligere vandindvindingstilladelse meddelt af Vejen Kommune den 30. april 2019 (Sagsnr. 18/37145) omfattede tilladelse til indvinding af indtil 30.000 m³ grundvand pr. år fra boring DGU nr. 132.652 til vanding af ca. 45 ha afgrøder.

Boringens beliggenhed

Boring DGU nr. 132.652 er beliggende i Oplands ID 16200633 (Kongeåen), og placeret ca. 30 m fra et målsat vandløb – Skodborg Bæk. Se vedlagte kortbilag.

Vandressourcen

For det aktuelle opland er vandløbet målsat som GOD ØKOLOGISK TILSTAND³, hvilket medfører, at vandindvindingen i oplandet højst må reducere medianminimumsvandføringen (sommervandføringen) med 10 %. Vejen Kommune har beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet, reducerer sommervandføringen med 8,9 %, hvilket betyder at ressourcen til den ansøgte indvinding er til rådighed inden for oplandet.

På grund af boringens afstand til et målsat vandløb er tilladelsen kun gælden for en periode på 5 år.

Miljømål

For den aktuelle vandløbstrækning er den samlede økologiske tilstand vurderet som værende MODERAT ØKOLOGISK TILSTAND⁴ pga. DVFI-Værdi 4 (prøvedato 27-03-2018) og fisk i vandløb (04-09-2013), det vil sige at målsætningen ikke er opfyldt.

Den manglende målopfyldelse skyldes sandsynligvis de fysiske forhold, da vandløbet vurderes at have en slyngningsgrad tæt på 1. Skodborg Bæk er med i planperiode 2021-2027, hvor kommunen har vurderet at sandsynligheden for målopfyldelse kan opnås ved genslyngning og en mindre strækningbaseret restaurering.

³ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn – juni 2023

⁴ Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn – juni 2023

Det er kommunens vurdering, at der ikke sker en påvirkning af vandmiljøet, som vil forringe de eksisterende vandmiljøforhold og forringe muligheden for målopfyldelse.

Vandingsbehovet

Da boringen er placeret under 300 m til et målsat vandløb, bibeholdes den tidligere tilladte indvindingsmængde.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Boringen ligger ca. 30 m fra et engområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se vedlagte kortbilag).

Det er kommunens vurdering, at indvindingens påvirkning af engområdet er uvæsentlig, da grundvandsspejlets sænkning ved engområdet maksimalt vil blive 0,01 m.

Andre indvindingsinteresser

Den hidtidige indvinding har ikke givet anledning til bemærkninger fra naboindvinder. Kommunen vurderer derfor, at der er tale om en uvæsentlig påvirkning af naboboringerne.

Forurenede arealer m.v.

Boring DGU nr. 132.652 ligger ca. 55 m fra et areal, der af Region Syddanmark er registreret V2-kortlagt (lok. Nr. 527-05706).

Af Region Syddanmarks attest fremgår det, at der indtil ca. 1972 har været drift af affaldsbehandlingsanlæg og at der er eller har været konstateret lossepladsperkolat på lokaliteten.

Grundvandsstrømningen i området vurderes at være nord-vestlig. Da denne tilladelse ikke indebærer en udvidelse af indvindingen, er det kommunens vurdering, at indvindingen ikke vil øge udbredelsen af forureningen.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 0,9 km fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medfører en uændret påvirkning af grundvandspejlet og sommervandføringen i vandløbene, hvorfor den ikke vil forringe forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for.

Vandforsyningsplanen

Tilladelsen er ikke i konflikt med gældende vandforsyningsplan (Vejen Kommune, 2011: Vandforsyningsplan 2011 – 2030).

Tilsyn med boringen

Den 13. juni 2013 foretog Vejen Kommune tilsyn med boringen, fra hvilken der søges om tilladelse til indvinding af grundvand.

Ved tilsynet konstateredes det, at tørbrønden ved boringen DGU nr. 132.652 opfylder principperne for en hensigtsmæssig indretning og afslutning af boringer.

Samlet vurdering

Efter Vejen Kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Afgørelse i forhold til Miljøvurdering

Vejen Kommune har i tidligere tilladelse besluttet, at anlægget og vandindvindingen ikke er VVM-pligtigt.

Klagebestemmelser

Afgørelsen efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er **2. maj 2024**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen (<https://naevnenes-hus.dk/>). Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder forskellige oplysninger der hænger sammen med klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Vejen Kommunes hjemmeside <http://www.vejen.dk> den 4. april 2024.

Genpart af denne afgørelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening's lokalafdeling i Vejen, dnvejen-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Henvendelse om denne sag kan ske til undertegnede.

Bilag: Kortbilag 1:10.000 & 1:25.000

Venlig hilsen

Bodil Petersen

Miljømedarbejder / Miljøtekniker