

Standard el-attest



Ejendommen: _____

Adresse: _____ By: _____

Undertegnede aut. elinstallatør, erklærer hermed på tro og love, at de installationer, som nedenfor er angivet med X, er afprøvet i henhold til relevante vejledninger samt "Driftsmæssige forskrifter" (brand) for den pågældende type virksomhed/institution.

El-installationen er i orden og tilfredsstillende det pågældende myndighedskrav.

- 1 Nød- og panikbelysningen er i driftsklar stand, og panikbelysningen er målt til min. 1 lux på gulvarealer i alle flugtveje jf. BR-10 kap. 5.4. stk. 1 & 2, som eks. Jf. Vejledning nr. 34, Sikkerhedsbelysning, udgivet af DBI
- 2 Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er afprøvet og fundet i driftsklar stand som eks. jf. Forskrift 231, udgivet af DBI.
- 3 Ejendommens brandventilationsanlæg er afprøvet og fundet i driftsklar stand som eks. jf. DBI Retningslinje nr. 027.
- 4 Varslingsanlægget er i driftsmæssig stand og varslingssignalet har den påkrævede lydstyrke, som eks. jf. Brandteknisk vejledning nr. 024.

Dato for udførelse af kontrollen:	
Firmanavn:	
Adresse:	
Firmaets hjemby:	den:
Underskrift	
Firmastempel:	