



Christian Fogh-Hovgaard
Brunbjergvej 4, Klelund
6682 Hovborg

Dato: 28. januar 2025
Sag: 25/1561

Kontakt: Bodil Petersen
Telefon: 7996 6254
Mail: For sikker kommunikation
anvend Digital Post

Anlægs nr. V95-139592 JUP

Tilladelse til indvinding af indtil 170 m³ grundvand pr. år til privat husholdning på ejendommen Brunbjergvej 4, 6682 Hovborg, matr.nr. 1ac, Klelund By, Lindknud.

Tilladelse og vilkår

På baggrund af nedenfor anførte oplysninger meddeler Vejen Kommune i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 22¹ tilladelse til indvinding af grundvand på følgende vilkår:

1. Tilladelsen udløber **den 31. december 2029**.
2. Der må maksimalt indvindes 170 m³ grundvand pr. år fra boring DGU nr. 123.1894.
3. Det monterede anlægs ydeevne må ikke overstige 5 m³ pr. time.
4. Boring og råvandsstation skal opfylde kravene i henhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, kapitel 2². Boringen sikres mod grundvandsforurening som beskrevet i anførte bekendtgørelse.
5. Omkring boringen skal der udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 5 m. indenfor beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for beskyttelsesarealet.
6. Vandkvaliteten skal overholde den til enhver tid gældende administrationspraksis for drikkevand fra enkeltvandsforsyninger udarbejdet af Vejen Kommune

Supplerende bemærkninger

Ejendommen ligger i Hovborg Vandværks naturlige forsyningsområde. Ifølge vandforsyningsplanen planlægges ejendommen forsynet med drikkevand til privat husholdning senest i 2030 fra Hovborg Vandværk. Dette betyder, at ejendommens tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning ikke kan forventes at blive forlænget uanset anlæggets tilstand og den leverede vandkvalitet.

¹ LBK nr. 602 af 10/05/2022

² BEK nr. 1260 af 28/10/2013

Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, hvis vilkårene ikke overholdes.

Sagsbehandling

Boringens beliggenhed:

Boring DGU nr. 123.1894 er beliggende i Oplands ID 16100788 (Varde Å), og placeret ca. 600 m fra et målsat vandløb – Holme Å.

Naturbeskyttelseslovens § 3:

Der er ingen områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vil påvirkes væsentlig af denne tilladelses indvinding.

Andre indvindingsinteresser:

Der er ingen andre indvindingsboringer, der vil påvirkes væsentlig af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.:

Boringen ligger mere end 300 m fra arealer, der er kortlagt som værende forurenede.

Internationale naturbeskyttelsesområder:

Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 25 km fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen medfører ikke en væsentlig påvirkning af sommervandføringen i vandløbene.

Vandforsyningsplanen:

Tilladelsen er ikke i konflikt med gældende vandforsyningsplan (Vejen Kommune, 2011: Vandforsyningsplan 2011 – 2030).

Ifølge vandforsyningsplanen defineres ejendomme i landzone, hvor jordledningen mellem beboelsen og et alment vandværks stikledning vil få en længde på mindre end 30 m, som hørende til vandværkets naturlige forsyningsområde.

Ejendommen ligger i Hovborg Vandværks naturlige forsyningsområde. Ifølge vandforsyningsplanen planlægges ejendommen forsynet med drikkevand til privat husholdning senest i 2030 fra Hovborg Vandværk. Dette betyder, at ejendommens tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning ikke kan forventes at blive forlænget uanset anlæggets tilstand og den leverede vandkvalitet.

Nedsivningsanlæg for husspildevand:

Ejendommen er registreret i BBR med Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

Samlet vurdering:

Efter Vejen Kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne

Som led i sagsbehandlingen er der foretaget en vurdering af anlæggets og vandindvindings karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning jf. VVM-bekendtgørelsens § 16³. De vurderinger, der i særlig grad er relevante for den konkrete anmeldelse, fremgår af ovenanførte afsnit.

Med hjemmel i § 21 har Vejen Kommune besluttet, at anlægget og vandindvindingen ikke er VVM-pligtigt.

Klagebestemmelser

Afgørelsen efter vandforsyningsloven og afgørelse af, at projektet ikke er VVM-pligtigt kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er **27. februar 2025**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen (<https://naevneneshus.dk/>). Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder forskellige oplysninger der hænger sammen med klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevarerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Vejen Kommunes hjemmeside <http://www.vejen.dk> den 30. januar 2025.

Genpart af denne afgørelse er sendt til:

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening's lokalafdeling i Vejen, dnvejen-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

Henvendelse om denne sag kan ske til undertegnede.

Kortbilag 1:5.000 med placering af boring

Venlig hilsen

Bodil Petersen
Miljømedarbejder / Miljøtekniker

³ BEK nr. 1225 af 25/10/2018