



Vejen Forsyning
Gormsvej 7
6600 Vejen

TEKNIK & MILJØ
Natur- og Vandmiljø

Dato: 29. august 2024
Sagsnr.: 24/11834

Kontaktperson:
Berit Aagaard Thuesen

Dir. tlf.: 7996 6263

E-mail: bat@vejen.dk

Udledningstilladelse til regnvandsudløb fra separatkloakerede boligområder i den sydlige del af Rødding.

Vejen Spildevand A/S har ansøgt om udledningstilladelse til udledning af regnvand fra 34 hektar eksisterende boligarealer via nyt regnvandsbassin til privat vandløb med tilløb til Rødding Bæk. Områderne har været separatkloakerede siden de blev byggemodnet i 1970-80'erne. Udledningen har eksisteret uden forsinkelse.

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024.

Vejen Kommune giver hermed tilladelse til udledning af regnvand fra kloakoplandene RRØ13, RRØ16, RRØ17, RRØ24, RRØ25 og RRØ26 til privat vandløb med tilløb til Rødding Bæk på følgende vilkår:

Vilkår

1. Udledningen sker til privat vandløb med tilløb til Rødding Bæk (UDL-303).
2. Der må kun udledes overfladevand fra de af denne tilladelse omfattede arealer.
3. Der må maksimalt udledes 36 liter pr. sekund.
4. Regnvandsbassinet (RB-314) skal have et vådvolumen på 2.180 m³ samt et magasin volumen på 4500 m³.
5. Der må ikke etableres øer i regnvandsbassinet.
6. Bassinets skråningsanlæg skal være maksimalt 1:5. Bassinets sydside må følge det eksisterende skråningsanlæg.
7. Det udledte vand må ikke indeholde forurenende stoffer i koncentrationer, som kan medføre, at der sker en øget forurening af overfladevand.
8. Ændringer, der kan medføre forøgelse af vandmængden eller sammensætningen af denne må kun ske efter aftale med godkendelsesmyndigheden.
9. Udledningen må ikke give anledning til slamaflejringer, misfarvning, flydestoffer, olie eller lignende i det private vandløb.

10. Anlægget skal indrettes, så det er muligt at afspærre udløbet i tilfælde af uheld med kemikalier, olie eller lignende.
11. Udløbet skal indrettes således, at der ikke opstår erosion ved udløbet i det private vandløb.
12. Oprensningen skal foregå i perioden 1. sept. - 1. april.
13. Regnvandsbassinet må ikke udvides eller uddybes ud over oprindelig størrelse og dybde.
14. Oprensningen skal begrænses til en fjernelse af de vækster, som breder sig ud i regnvandsbassinet.
15. Regnvandsbassinet skal oprensnes således, at dets varierede forløb bibeholdes.
16. Oprensning af regnvandsbassinet skal ske hyppigere end hvert 10. år.
Overholdes det betragtes oprensningen som sædvanlig vedligehold og kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
17. Vejen Forsyning er ansvarlig for drift og vedligehold af bassinet samt bassinets afløbssystem og udløb.
18. Bassin, afløbssystemer og udløb skal tilses jævnligt samt rengøres og vedligeholdes regelmæssigt, så der ikke opstår utilsigtede hændelser.
19. Oplysninger om funktionsfejl, driftsuheld og andre uhensigtsmæssigheder med betydning for udledningen skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) og tilladelsesmyndigheden (Vejen Kommune).

Beskrivelse

Vejen Forsyning fik ny udledningstilladelse til Rødding Renseanlæg i 2022 i forbindelse med ombygning/renovering af Rødding Renseanlæg. Udledningsmængden fra Rødding Renseanlæg blev øget, og der blev af hensyn til Rødding bæk stillet vilkår om forsinkelse af uforsinket vand fra de separatkloakerede områder i den sydlige del af Rødding.

Vilkåret i udledningstilladelsen lyder: Den hydrauliske belastning af Rødding Bæk skal nedbringes ved etablering af forsinkelsesbassin for regnvand fra kloaklandene RRØ13, RRØ16, RRØ17, RRØ24, RRØ25 og RRØ26. UDL-303 skal forsinkes til 36 l/s via regnvandsbassin senest 1. april 2024.

Kloakoplandene RRØ13, RRØ16, RRØ17, RRØ24, RRØ25 og RRØ26 udgør i alt 33 hektar. Det reducerede kloakopland er 9,45 hektar.

Udledningen sker via privat vandløb til Rødding Bæk.

Vurdering

Udledningen sker til et privat vandløb, som 80 meter nedstrøms udløber i Rødding Bæk. Det private vandløb modtager i dag det uforsinkede vand fra de separatkloakerede områder i den sydlige del af Rødding. Det private vandløb er §3-beskyttet på de nederste 55 meter. Det private vandløb er ikke målsat i Vandområdeplan 2021-2027.

Rødding Bæk er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Rødding Bæk er målsat i Vandområdeplanen for Vadehavet. I Vandområdeplan for Vadehavet 2021-2027 har Rødding Bæk målsætningerne god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I Vandområdeplan for Vadehavet 2021-2027 er den samlede tilstand ringe økologisk tilstand. Målsætningen om god økologisk tilstand er således ikke opfyldt.

Rødning Bæk overholder ikke sin målsætning med hensyn til bentiske invertebrater. Tilstanden er moderat i Vandplan 2021-2027. Tilstanden er vurderet på baggrund af årlige faunabedømmelser umiddelbart opstrøms Rødning Renseanlæg i perioden 2014 til 2018 - de fleste med resultatet faunaklasse 4, en enkelt faunaklasse 2 og en enkelt faunaklasse 5.

Vejen Kommune har foretaget faunabedømmelser ved "38000556 (NST381-1650)" i 2019 med resultatet faunaklasse 4, i 2020 med resultatet faunaklasse 6, i 2021 med resultatet faunaklasse 5, i 2022 med resultatet faunaklasse 4 og i 2023 med resultatet faunaklasse 6.

Det vurderes, at faunaklassen som minimum holdes på det nuværende niveau.

Rødning Bæk har ringe økologisk tilstand på fisk. For makrofyter (planter) er tilstanden ukendt. For fytobenthos (alger) er tilstanden ukendt. Tilstanden for kemisk tilstand og nationalt specifikke stoffer er ukendt.

Den manglende målopfyldelse for fisk kan skyldes, at der er en rørbro, som kan være svært at passere for fisk umiddelbart opstrøms Rødning Renseanlæg. Ligeledes kan der have manglet skjulesten i Rødning Bæk. Rødning Bæk blev i 2024 genslynget opstrøms Rødning Renseanlæg. Nedstrøms er der planer om et vandplansprojekt i Rødning Bæk med forbedring af de fysiske forhold.

Ved besigtigelse juni 2024 var vandløbet op og nedstrøms udledningen med frisk rindende strøm. Enkelte steder nedstrøms i Rødning Bæk er vandløbet hydraulisk påvirket. Rødning Bæk reagerer hurtigt på nedbørsmængder fra vandløbsoplandet generelt.

Etableringen af regnvandsbassinet vil yde god beskyttelse mod hydraulisk påvirkning fra byens vand i vandløbet.

Det vurderes, at Rødning Bæk har den fornødne hydrauliske kapacitet til at modtage vandmængden, der er omfattet af nærværende tilladelse, uden at der opstår problemer med erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet. Tag- og overfladevandet udledes allerede til vandløbet i dag, og vil i fremtiden blive forsinket via regnvandsbassin.

Det vurderes, at der ikke sker væsentlige opstuvninger til gene for driften af de vandløbsnære arealer.

Natura2000

Tilladelsen er omfattet af paragraf 7, stk. 5 i habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023). Der skal derfor foretages en vurdering af, om tilladelsen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et natura 2000-område væsentlig.

Nærmeste Natura2000-område er Kongeåen. Det ligger ca. 7200 meter nord for udledningspunktet i Rødning Bæk. Udledningens størrelse og varighed vurderes ikke at påvirke forholdene i Natura2000-området. Vejen Kommune vurderer, at projektet ikke har indflydelse på habitatområde 80 – Kongeåen.

Nedstrøms ligger Natura2000-området Vadehavet med Ribe å; Tved Å og Varde Å vest for Varde. Det ligger ca. 10 kilometer vest for udledningspunktet i Rødning Bæk. Udledningens størrelse og varighed vurderes ikke at påvirke forholdene i Natura2000-området. Vejen Kommune vurderer, at projektet ikke har indflydelse på habitatområde 78 – Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.

Ifølge §10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §28, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- og rase-områder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Der foreligger ikke oplysninger om forekomst af bilag IV-arter nær udledningen. Det må formodes ud fra den eksisterende viden, at følgende bilag IV-arter forekommer i området: Brunflagermus, sydflagermus, pipistrelflagermus, stor kærguldsmed, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Vejen Kommune vurderer, at udledningen ikke har en negativ påvirkning på bilag IV arternes yngle- og rasteområder.

Miljøfremmede stoffer

Med hensyn til udledning af stoffer omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, er det Vejen Kommunes opfattelse, at der ikke udledes væsentlige mængder via regnvandsystemet i de eksisterende boligområder. Det begrundes med, at overfladevandet i denne tilladelse stammer veje med lille trafikbelastning og beboelsesejendomme. Udledningen svarer til "almindeligt belastede separate regnvandsudledninger". Der er derfor ikke stillet krav efter Miljøministeriets bekendtgørelse (BEK nr. 1433 af 21/11/2017) i denne udledningstilladelse.

Klagevejledning

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan afgørelsen påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af:

- ansøger,
- Sundhedsstyrelsen,
- enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald,
- samt af klageberettigede foreninger og organisationer efter lovens § 99.

Afgørelsen vil blive offentliggjort torsdag den 29. august 2024 på Vejen Kommunes hjemmeside www.vejen.dk.

Klagefristen er fire uger. Klagefristen udløber torsdag den 25. september 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal indgives inden klagefristens udløb. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID/Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejen Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller - i forbindelse med klage - af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Venlig hilsen

Berit Aagaard Thuesen

Berit Aagaard Thuesen




Placering af udløb (UDL-303) og regnvandsbassin (RB-314)

Ved personligt fremmøde: Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen



Regnvandsbassinets udformning



Oversigt over kloakoplandene RR013, RR016, RR017, RR024, RR025 og RR026 (markeret med stiblet linje).