



Kongeåen ved Skodborghus

Tillæg til tømningsregulativ: Fedtudskilleranlæg

- med virkning fra 1. januar 2024

Indhold

1. Lovgrundlag, formål og omfang	2
2. Definition	2
2.1 Udendørs fedtudskillere	2
2.2 Indendørs fedtudskillere	2
3. Funktionskrav til fedtudskillere og installationer	3
3.1 Afløbsinstallationer	3
3.2 Udskilleranlæg	3
4. Grundejerens pligt og ansvar	3
4.1 Tilslutning til tømningsordning	3
4.2 Indendørs anlæg - egenkontrol	3
4.3 Bortskaffelse af affald fra indendørs anlæg	3
5. Tømningsordning	3
5.1 Tilslutningspligt	3
5.2 Tømningsordningens omfang	4
5.3 Tømning af anlæg	4
6. Til- og afmelding, dispensation	4
6.1 Til- og afmelding	4
6.2 Dispensation	4
7. Takster, opkrævning og betaling	5
8. Klage	5
9. Ikrafttræden	5

1. Lovgrundlag, formål og omfang

Vejen Kommune har i henhold til §§ 59-60 i spildevandsbekendtgørelsen¹ udarbejdet "Tømningsregulativ for samle- og bundfældningstanke". Regulativet er vedtaget af Vejen Kommune til ikrafttræden 1. januar 2023.

Dette tillæg supplerer tømningsregulativet med bestemmelser om fedtudskilleranlæg og tømning af disse anlæg. Hvor intet andet er beskrevet gælder bestemmelserne i tømningsregulativet på tilsvarende vis for fedtudskilleranlæg.

Tillægget er udarbejdet på grundlag af spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven² og betalingsloven³.

Formålet med tillægget er at forebygge tilstopning af afløbssystemer, pumpestationer mv. i det offentlige spildevandssystem. Gennem ordningen sikres endvidere at fedtet håndteres miljømæssigt korrekt.

Med tillægget fastsættes regler for fedtudskilleranlæg og tømning af fedtudskilleranlæg i Vejen Kommune.

2. Definition

2.1 Udendørs fedtudskillere

Ved en udendørs fedtudskiller forstås et udendørs anlæg beregnet til at opsamle olie eller fedt fra madlavning, opvask eller lignende. En fedtudskiller kan være etableret med slamfang før selve udskilleren. Hvor der er etableret slamfang, er dette på tilsvarende måde omfattet af ordningen som en integreret del af udskilleranlægget.

2.2 Indendørs fedtudskillere

Ved et indendørs fedtudskilleranlæg forstås et tørtopstillet anlæg placeret indendørs. Det er typisk et mindre anlæg.

Indendørs fedtudskilleranlæg, der kan tømmes fra slamsuger, håndteres som udendørs fedtudskillere.

¹ Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 mv.

² Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022

³ Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv

3. Funktionskrav til fedtudskiller og installationer.

3.1 Afløbsinstallationer

En fedtudskiller må kun tilføres spildevand med indhold af vegetabilsk eller animalsk fedt. Der må ikke tilføres sanitært spildevand eller andre former for spildevand til en fedtudskiller.

3.2 Udskilleranlæg

Fabriksfremstillede fedtudskillere skal være CE-godkendte og i øvrigt overholde gældende normer og anvisninger, eksempelvis DS/EN 1825-2. Installation af anlæg skal ske i overensstemmelse med gældende standard – pt. DS 432:2020.

For dimensionering og drift af fedtudskilleranlæg henvises til gældende standarder og faglitteratur.

4. Grundejerens pligt og ansvar

4.1 Tilslutning til tømningsordning

Enhver ejer af en ejendom med udendørs fedtudskiller samt indendørs fedtudskiller, der er beregnet til tømning fra slamsuger, har pligt til at lade anlægget kontrollere og tømme jf. dette regulativ.

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at udskilleranlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand – uden fejl og mangler.

4.2 Indendørs anlæg - egenkontrol

For tørtopstillede anlæg og mindre fedtudskilleranlæg, der ikke kan tømmes ved slamsuger, skal virksomheden føre journal over tømning af udskilleranlægget. Journalen skal indeholde pejledato og tykkelse af fedtlag, tømmedato og tømt mængde samt transportør og modtager. Journalen skal opbevares i 5 år og skal fremvises efter kommunens forlangende.

4.3 Bortskaffelse af affald fra indendørs anlæg

Anlæg, der ikke er omfattet af tømningsordningen, skal bortskaffe det opsamlede fedtaffald til godkendt modtager.

5. Tømningsordning

5.1 Tilslutningspligt

Samtlige ejendomme med fedtudskilleranlæg, der kan tømmes med slamsuger og som ligger i Vejen Kommune, er forpligtet til at deltage i tømningsordning og betale tømningsbidrag efter reglerne i tømningsregulativ for samle- og bundfældningstanke.

5.2 Tømningsordningens omfang

Tømningsordningen omfatter opsugning og bortskaffelse af fedt fra fedtudskilleranlæg, der kan tømmes fra slamsuger, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I forbindelse med tømning kontrolleres fedtudskilleranlægget for fejl og mangler. Hvis der konstateres fejl eller mangler ved anlægget, skal virksomheden hurtigst muligt lade dette udbedre for egen regning.

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

5.3 Tømning af anlæg

Fedtudskillere, der er omfattet af ordningen, skal tømmes af den valgte entreprenør. Vejen Forsyning A/S vælger entreprenøren.

Fedtudskilleranlæg skal tømmes efter behov, og senest når den opsamlede fedtkapacitet udgør 75 % af udskillerens normerede kapacitet. Frekvensen for faste tømninger tilpasses i overensstemmelse med tømningsbehovet.

Tømningsfrekvensen er minimum en gang om året. Ekstra tømninger skal bestilles direkte ved tømningsentreprenøren.

Udskilleranlægget tømmes for bund- og flydeslam. Efter tømning efterfylder entreprenøren tanken med returvand.

6. Til- og afmelding, dispensation

6.1 Til- og afmelding

Når der meddeles tilladelse til etablering af fedtudskilleranlæg, der kan tømmes fra slamsuger, skal anlægget tilmeldes tømningsordningen. Det er ejerens/brugerens ansvar, at udskilleren er tilmeldt tømningsordningen.

Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, hvis anlægget nedlægges, eller hvis der opnås tilladelse til anden løsning af tømning. Det er ejerens ansvar, at udskilleranlægget afmeldes tømningsordningen ved nedlæggelse.

6.2 Dispensation

Hvis en virksomhed kan dokumentere, at der er indgået en aftale om tømning af fedtudskiller svarende til den kommunale ordning, og at indholdet fra fedtudskilleren er egnet til materialenyttiggørelse, skal kommunen dispensere for deltagelse i den kommunale ordning. Derudover kan der kun i særlige tilfælde dispenseres fra tømningsordningen.



Dispensationsansøgninger sendes til Vejen Kommune. Kommunen orienterer Vejen Forsyning om udstedte dispensationer.

7. Takster, opkrævning og betaling

Tømningsbidrag fastsættes af Vejen Forsyning A/S og godkendes af Vejen Byråd.

8. Klage

Jf. § 61 i spildevandsbekendtgørelsen kan en afgørelse, der er truffet i medfør af dette regulativ, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

9. Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2024.

Godkendt af Vejen Byråd den 07. 03. 2023