

## Administrationsgrundlag for enkeltvandforsyninger i Vejen Kommune.

Administrationen af enkeltvandforsyningerne baseres på 3 kvalitetskategorier: God -, forringet - og dårlig kvalitet.

Alle vandforsyninger, både indenfor og udenfor de almene vandværkers naturlige forsyningsområder, skal som udgangspunkt overholde kravene til god drikkevandskvalitet.

Grænsen mellem kategorien ”Forringet kvalitet” og ”Dårlig kvalitet” angiver det administrative niveau for hvornår kommunen meddeler påbud om at fremskaffe vand af god kvalitet.

Analyseparameter	God kvalitet	Forringet kvalitet	Dårlig kvalitet
Nitrat - mg pr. liter	0 - 50	51 - 75	> 75
E. coli - antal pr. 100 ml	<1	<1	≥ 1
Coliforme bakterier - antal pr. 100 ml	<1	1 - 20	> 20
Kimtal ved 22° - antal pr. ml	<200	200 - 1000	> 1000
Kontrolanalyse	Ingen	Ingen	3 måneder
Analysefrekvens	5 år	5 år	5 år hvis alene nitratindholdet er over 75 mg/l, - ellers påbud om fremskaffelse af drikkevand med tilfredsstillende kvalitet
Sundhedsmæssig betydning		Kan være skadeligt for børn under 1 år.	Kan være skadeligt for børn under 1 år. Risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

